

Eteläisen Vanhan-Pappilan alueen katusuunnitelmien hyväksyminen

Tekninen lautakunta 24.09.2025
540/10.03.01.00/2024

Valmistelija Kuntatekniikan päällikkö Timo Korhonen, puh. 044 740 1526

Asian valmistelu

Kuntatekniikan tulosalue on laatinut eteläisen Vanhan-Pappilan katusuunnitelmat. Katusuunnitelmat sisältävät Kasurilantien plv 0–375, Rinnetie, Vesuri-, Kassara-, Kirves- ja Kaskipolkujen sekä Huhtakierron kadut. Suunnitelmista on kuulutettu Uutis-Jousessa 7.11.2024 ja luonnokset ovat olleet nähtävillä 7.11-20.11.2024. Suunnitelmia ei viety nähtävillä olon jälkeen teknisen lautakunnan hyväksyttäväksi, koska suunnittelukokonaisuuteen lisättiin Rinnetien saneeraussuunnittelu.

Alueen katujen saneerauksen yhteydessä uusitaan katurakenne, hulevesijärjestelmä ja katuvarusteet sekä uusitaan vesihuolto. Samassa yhteydessä energia- ja teletoimijat uusivat infraansa. Saneerauksessa parannetaan myös alueen liikenneturvallisuutta rakentamalla Kasurilantien varteen kävelyn ja pyöräilyn väylä (jkpp). Kasurilantien on haettu vuosina 2024 ja 2025 Traficomien avustusta (jkpp) kahdesti, mutta sitä ei yrityksistä huolimatta saatu.

Saapuneet huomautukset

Nähtävillä oloaikana suunnitelmista saapui kaksi huomautusta. Ensimmäisessä muistutuksessa tiedusteltiin ja kommentoitiin kadun rakenneratkaisuja ja varusteita sekä vesihuollon, sähkö- ja televerkon olemassaoloa. Myös vieraspysäköintejä toivottiin ja varmisteltiin hulevesijärjestelmän toimintaa saneerauksen jälkeen. Toisessa muistutuksessa huomautettiin kiinteistön kahden liittymän laillisuudesta ja ettei liittymät ollut esitetty suunnitelmassa. Kiinteistö myös kysyy, että miten ennallistetaan saneerauksen yhteydessä kivetyt ajoneuvoliittymät.

Kuntatekniikan vastine muistutuksiin

Nyt esitettävissä suunnitelmissa on huomioitu ja tarkistettu valopylväiden siirtotarve ja ajoliittymien leveydet. Vesihuollon, sähkö- ja televerkon sijainteja ei esitetä katusuunnitelmissa turvallisuussyistä. Suunnittelualueelle ei mahtunut erillistä asukaspysäköintipaikkaa, vaan kaduille mahdollistetaan kadunvarsipysäköinti. Hulevesijärjestelmä saneerataan siten, että nykyiset tällä hetkellä tiedossa olevat kiinteistöjen hulevesiliittymät täsmäävät ja toimivat tulevaisuudessakin.

Jos aikaisemmin annetussa rakennusluvassa on hyväksytty kaksi liittymää niin asia voi olla niin tulevaisuudessakin. Kiinteistöjen ajoneuvoliittymät ovat kiinteistön yllä- ja kunnossapitovastuulla. Ajoliittymä joudutaan usein purkamaan katurakenteen toteutuksen yhteydessä. Kunta palauttaa liittymärakenteen ja lisää liittymään tarvittavan rumpuputken, mutta ei ennallista mahdollista liittymässä ollutta kiveystä tai asfalttia muuten kuin 0,3 m asfalttilipan. Siten kiinteistön kannattaa purkaa mahdollisesti paikalla oleva ajoliittymäkiveys ennakoon ja palauttaa se itse saneerauksen jälkeen.

Toteutusaikataulu	Katusaneeraus on alustavasti aikataulutettu toteutettavaksi kesäkaudella 2027–2028. Hanke toteutetaan yhteistyössä Kuopion Vesi Oy:n kanssa.
<i>Päätöksen vaikutusten ennakkoarviointi: strategian mukainen (elinvoimainen ympäristö ja hyvinvoiva arki)</i>	
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta hyväksyy eteläisen Vanhan-Pappilan katusuunnitelman ja asettaa ne yleisesti nähtäville.
Päätös	